



Примечание:
1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранный зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. Проектный номинальный класс напряжения 35 кВ - 15м. Проектный номинальный класс напряжения 220 кВ - 25 м.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
3. Согласно Постановлению Госстрехнадзора РФ от 23 ноября 1994г. № 61 "Правила охраны магистральных трубопроводов", транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Примечание:
* Линии отступы от красных линий в целях мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.
* Необходимость для резервирования и изъятия для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.
* Публичные сервитуты не установлены.
* Границы устанавливаемых красных линий совпадают с границами зон планируемого размещения линейного объекта
* Границы планируемых элементов планировочной структуры совпадают с границами устанавливаемых красных линий.
* Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (перустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перечень координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта (утверждаемых красных линий) нанесен на Л 9

Заказчик: ООО «Таас-Юрх Нефтегазодобыча»				Проект планировки территории для строительства объекта ООО «Таас-Юрх Нефтегазодобыча»: 6862П «Кустовая площадка КП № 71 Среднеботобинского НП КМ», расположенный на территории Миринского муниципального района Республики Саха (Якутия)		
Изм.	Лист	И.О.Должностное	Дата	Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть. Графическая часть.	Страница	Лист
Разработано	Должностное	Должностное	09.2021		1	9
Нач. отдела	Должностное	Должностное	09.2021	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. М 1:2000	ООО "СамараНИПИнефть"	